

Προϊόντα πισίνας

TENSION - Καθαρισμός και συντήρηση ΠΙΣΙΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΛΩΡΙΑ ΟΙΚΟΥ INQUIDE ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Με την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν πρέπει οι εσωτερικές επιφάνειες της πισίνας να καθαριστούν από τα άλατα και τις άλγες που έχουν τυχόν εμφανιστεί κατά την προηγούμενη περίοδο.

Γεμίζοντας την πισίνα, το νερό πρέπει να διατηρείται διαυγές και απαλλαγμένο από βακτηρίδια άλγες και μύκητες. Για το λόγο αυτό, πρέπει πρώτα να μετρηθεί το Ρh του νερού, το οποίο και πρέπει να είναι με την προσθήκη διθειικού νατρίου ή ανθρακικής σόδας, στο 7,2 - 7,6.

Εάν το ρh του νερού δεν είναι στα παραπάνω επίπεδα, δεν γίνεται σωστά καμία διόρθωση ούτε ακόμα και η απολύμανση.

Η διατήρηση της διαύγειας του νερού επιτυγχάνεται με την προσθήκη κροκιδωτικού.

Την διαύγεια του νερού επηρεάζουν κυρίως οι άλγες, που σε προχωρημένο στάδιο αιωρούνται μέσα στο νερό δίνοντας ένα χαρακτηριστικό βαθύ πράσινο χρώμα.

Το καλύτερο αποτέλεσμα για την ταυτόχρονη καταπολέμηση των άλγων, μυκήτων και την απαλλαγή από βακτηρίδια, επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη χρήση του αλγκοκτόνου και μιας χλωριοενώσεως.

Η στάθμη του ελεύθερου χλωρίου πρέπει να κυμαίνεται από 0,5 - 0,7 ppm.

Η συγκέντρωση του αλγκοκτόνου πρέπει να διατηρείται από 1,50 - 3ppm.

pH

Με την αρχική πλήρωση της πισίνας ελέγχεται το pH:

ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΝΑΙ 7,2 - 7,6

Σε περίπτωση που το pH δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω προϊόντα για την διόρθωση του:

pH (+) PLUS (ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ)

Προσθέτουμε κατόπιν προδιάλυσης:

1,5 gr/m³ όπου το pH κυμαίνεται από 7,0 - 7,2

6 gr/m³ όπου το pH κυμαίνεται από 6,0 - 7,0

pH (-) MINUS (ΔΙΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ)

Προσθέτουμε κατόπιν προδιάλυσης:

6 gr/m³ όπου το pH κυμαίνεται από 7,6 - 8,0

15 gr/m³ όπου το pH κυμαίνεται από 8,0 - 9,0

Όταν το pH είναι στα επιθυμητά επίπεδα 7,2 έως 7,6 προσθέτουμε τα ακόλουθα προϊόντα:

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 200 GR (TRIPLEX) (TC-CLOR MULTIFUNCTION TABLETS)

Απολυμαντική πολύ-ταμπλέτα αργής διάλυσης που περιέχει 90% ενεργό χλώριο, κροκιδωτικό και αλγκοκτόνο. Χρησιμοποιείται για συνεχή χλωρίωση και κροκίδωση του νερού.

Για το στάδιο της υπερχλωρίωσης: 4 έως 8 gr/m³.

Καθημερινά: 1,5 - 3 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ.

Προϊόντα πισίνας

ΤΡΙΧΛΩΡΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 90% ΚΟΚΚΩΔΕΣ (TC-CLOR 90% GRANULAR)

Προϊόν χλωριοενώσεως περιεκτικότητας 90% ενεργού χλωρίου σε μορφή κόκκων.
Για το στάδιο της υπερχλωρίωσης: 4 έως 8 gr/m³.
Καθημερινά: 1,5 - 3 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ.

ALGIBLUE CONC. ANTIALGAE (ΠΡΟΙΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ - ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ)

Προϊόν για την καταπολέμηση των άλγεων που δημιουργούνται από κακή κυκλοφορία ή έλλειψη χλωρίου στην πισίνα.
Για συντήρηση αλγικοτόνωση: προσθέτουμε 4 gr/m³ έως 8 gr/m³ κάθε 3 έως 5 ημέρες.
Για υπεραλγικοτόνωση: προσθέτουμε 8 - 15 gr/m³.

POOLFLOC (ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ)

Υγρό για την συσσωμάτωση και απομάκρυνση αιωρημάτων στο νερό της πισίνας.
Προσθέτουμε 2 - 4 gr/m³ μία φορά την εβδομάδα και εφόσον χρειάζεται.

ΔΙΧΛΩΡΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 55% - ΚΟΚΚΩΔΕΣ (TC-CLOR 55% GRANULAR)

Προϊόν χλωριοενώσεως περιεκτικότητας 60% ενεργού χλωρίου σε μορφή κόκκων.
Για το στάδιο υπερχλωρίωσης: 8 gr/m³ έως 14 gr/m³.
Καθημερινά: 2 - 5 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΤΡΙΧΛΩΡΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 90% - ΣΚΟΝΗ (TC-CLOR 90% POWDER)

Προϊόν χλωριοενώσεως περιεκτικότητας 90% ενεργού χλωρίου σε μορφή σκόνης. Σοκ πισίνας.
Για το στάδιο υπερχλωρίωσης: 4 gr/m³ έως 8 gr/m³.
Καθημερινά: 1,5 - 3 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΤΡΙΧΛΩΡΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 90% - ΤΑΜΠΛΕΤΑ 200GR (TC-CLOR 90% TABLETS)

Προϊόν χλωριοενώσεως περιεκτικότητας 90% ενεργού χλωρίου σε μορφή ταμπλέτας.
Για το στάδιο της υπερχλωρίωσης: 4 έως 8 gr/m³.
Καθημερινά: 1,5 - 3 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ.

DLM - ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ

Προϊόν για τον καθαρισμό των τοιχωμάτων της πισίνας από επικαθίσεις αλάτων και άλγεων.

Προϊόντα πισίνας

- ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ pH ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.
- ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 1ppm έως 1.5 ppm.
- ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΛΥΣΗ
ΘΟΛΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ. ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ (>200 ppm)	ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΛΓΕΩΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ pH ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR
ΝΕΡΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ pH	ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗ pH ΜΕ pH (-) MINUS
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ	ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ pH ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR
ΥΠΑΡΞΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΟΥ pH	ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	ΑΥΞΗΣΗ pH ΜΕ pH (+) PLUS
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ pH & ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΑΥΞΗΣΗ pH ΜΕ pH (+) PLUS
ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΟΛΟ ΝΕΡΟ ΓΛΙΣΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΓΕΩΝ	ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ. ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΕΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ pH ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR
ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΙΜΗ pH. ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ pH ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR
ΕΝΤΟΝΗ ΟΣΜΗ ΧΛΩΡΙΟΥ	ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ, ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ (>1,2 ppm)	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ 0,8 -2 ppm
ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΧΩΝ	ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ (15 ppm) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ	ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ	ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ